

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 74»

344020, г. Ростов – на - Дону, ул. Щербакова, 111

e-mail: gooushi_rost_74@rostobr.ru

ИСХ.№ 265 от «23» апреля 2021 г.

тел.: (863) 210-63-00 приемная
210-63-01- бухгалтерия

В министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области

Администрация государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» во исполнение Предписания № 1-38/1/1 об устранении выявленных нарушений от 01.03.2021г. доводит до Вашего сведения информацию о проведении следующих работ по устранению нарушений:

- 1) Исправлен п.1 предписания № 1-38/1/1 - Установлена защитная сетка на датчик АПС в спортивном зале;
- 2) Исправлен п.2 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) установлен извещатель пожарный ручной в помещении 24;
- 3) Исправлен п.3 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) установлен извещатель пожарный ручной в помещении 30;
- 4) Исправлен п.4 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) перенесен извещатель пожарный ручной в помещении 23;
- 5) Исправлен п.5 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) перенесен извещатель пожарный ручной в помещении 37;
- 6) Исправлен п.6 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) установлен дополнительный извещатель пожарный ручной в помещении 24;
- 7) Исправлен п.7 предписания № 1-38/1/1 - в помещении № 41 организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.), установлены извещатели пожарные дымовые ;
- 8) Исправлен п.8 предписания № 1-38/1/1 - в помещении № 42а организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.), установлены извещатели пожарные дымовые;
- 9) Исправлен п.9 предписания № 1-38/1/1 - в помещении № 42б организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.), установлены извещатели пожарные дымовые;
- 10) Исправлен п.10 предписания № 1-38/1/1 - в помещении № 43 организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.), установлены извещатели пожарные дымовые ;
- 11) Для исправления п. 11 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) будут проведены дополнительные работы в летний период по разнесению на стене нескольких приемно- контрольных приборов на необходимые расстояния;
- 12) Исправлен п. 12 предписания № 1-38/1/1 - приобретен и установлен в помещении вахты аварийный светильник;
- 13) Для исправления п. 13 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) будут проведены дополнительные работы в летний период по защите прохождения шлейфов через несущие стены;
- 14) Для исправления п. 14 предписания № 1-38/1/1 - организацией, обслуживающей АПС (ИП Коршунов С.В.) будут проведены дополнительные работы в летний

период по монтажу табло «Выход» над дополнительными выходами в актовом и спортивных залах;

15) Исправлен п. 15 предписания № 1-38/1/1 - Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты оформлен и заполняется сведениями о работах со средствами обеспечения пожарной безопасности своевременно;

16) Для исправления п. 16 ведется поиск подрядчика с целью заключения договора о своевременном обслуживании и ремонте наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов пожарного водоснабжения;

17) Исправлен п.17 предписания № 1-38/1/1 - Приямки подвала полностью очищены от сезонного мусора ;

18) Исправлен п. 18 предписания № 1-38/1/1 - Техническое помещение №58 в цокольном этаже очищено полностью;

19) Для исправления п. 19 предписания № 1-38/1/1 ведется выбор подрядчика для проведения работ по расчету пожарных рисков;

20) Исправлен п.20 предписания № 1-38/1/1 - Приобретен и находится в помещении вахты фонарь ручной ;

21) Исправлен п.21 предписания № 1-38/1/1 - в помещении вахты помещены новые ГДЗК в количестве 4 шт. данный факт отражен в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты ;

22) Исправлен п.22 предписания № 1-38/1/1 - Проведены работы по замене антенны на крыше для полноценной работы абонентского комплекта «ОКО» (акт выполненных работ от ООО «Супертехнологии» прилагаем);

23) Исправлен п. 23 предписания № 1-38/1/1 - на пожарный рукав в ПК-2 накручен наконечник (фото прилагаем);

24) Исправлен п. 24 предписания № 1-38/1/1 - Переработаны согласно новой нормативно-правовой базы программа пожарно-технического минимума и инструкции;

25) По исправлению п.п. 25-26 приобретены и установлены противопожарные двери в помещениях № 14 цокольного этажа и в помещении № 11 цокольного этажа), также установлена противопожарная дверь в подсобном помещении № 41;

26) По исправлению п. 27 заключен договор на вывоз порубочных остатков с территории школы-интерната, срок вывоза до 01.06.2021г. (копия договора прилагается);

Таким образом юридическим лицом приняты все возможные меры, срок выполнения всех работ по предписанию до 01.07.2022.

Директор



Чилингарова В.О